www.ditlabs.co.kr

(주)동 진 생 명 연 구 원

국가지정 환경,먹는물,식품,축산물,폐기물분야 검사기관

우 51391 / 주소 경남 창원시 의창구 차룡로 48번길 61B / 전화 (055) 293-5440 / FAX (055) 293-6980
기술책임자 : 김 미 행 담 당 : 이 도 녕

문서번호 : UWA260116-010 시행일자 : 2026-01-23

수 신 : 통영관광개발공사 보 냄 : (주)동진생명연구원 대표이사 여창훈

제 목 : **수질검사결과 통보**

귀하께서 우리 연구원에 의뢰한 검체에 대한 검사결과는 다음과 같습니다.

1. 시료 내용

접 수 번 호		UWA260116-010	접 수 일 자	2026-01-16
의뢰자	상호 또는 명칭	통영관광개발공사		
	대 표 자	강 석 수	전 화 번 호	
	소재지 또는 주소(개인)	경상남도 통영시 평인일주로 1052-27 (명정동)		
채 수 장 소		경상남도 통영시 평인일주로 1052-27 (명정동)		
검 사 목 적		정기검사		
검 체 명		수영장수		

2. 수질검사 결과

NO	검 사 항 목	기 준	단 위	검 사 결 과
1	총대장균군	양성2개 이하/시험대상욕수5개	-	0
2	과망간산칼륨소비량	12 mg/L이하	mg/L	1.1
3	유리잔류염소	0.4~1.0 mg/L이하	mg/L	0.51
4	수소이온농도	5.8~8.6	-	7.0
5	탁도	1.5 NTU이하	NTU	0.12
6	비소	0.05 mg/L이하	mg/L	불검출
7	수은	0.007 mg/L 이하	mg/L	불검출
8	알루미늄	0.5 mg/L이하	mg/L	불검출
9	결합잔류염소	0.5 mg/L이하	mg/L	0.07
종 합 결 과		적합		
기준초과항목				

1. 상기 판정은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 의뢰된 시험항목에 한합니다.
2. 본 성적서는 의뢰목적 이외의 상품선전, 소송 및 기타 법적요건으로 사용할 수 없습니다.